

Обґрунтування технічних , якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

1	Назва предмета закупівлі	<p>Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації відповідно до ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (ДК 021:2015: 50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання (Спостереження за станом та технічне обслуговування сигналізації))</p> <p>Кількість (обсяг) надання послуг: 17 послуг</p> <p>Строк надання послуг: з 01.01.2025 року до 31.12.2025 року</p>
2	Вид процедури	ID: UA-2024-12-12-018235-a Відкриті торги з особливостями
3	Обґрунтування технічних , якісних характеристик предмета закупівлі	<p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ</p> <p>Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до виділених коштів згідно рішення LXIX сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 12 вересня 2024 року № 3865- LXIX-VIII «Про внесення змін до рішення LVI сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 3295-LVI-VIII «Про бюджет Зміївської міської територіальної громади на 2024 рік» та додатків до нього (зі змінами) та постанови КМУ №6 від 14.01.2015 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (із змінами). Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі моніторингу цін.</p> <p>Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.</p> <p>Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника з урахуванням вимог законодавства.</p> <p>II. Технічна специфікація (вимоги до документів, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, ненадання чи виправлення яких призведе до зміни предмету закупівлі).</p> <p>1. Відповідність.</p> <p>1.1 Виконавець повинен забезпечити виконання послуг з технічного обслуговування систем протипожежного захисту (далі - Послуги) відповідно до Правил з пожежного спостереження, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2015 № 349, ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ SEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусканалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (SEN/TS 54-14:2018, IDT)», вимог технічної документації заводу-виробника та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування та інших нормативних документів і нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.</p> <p>2. Під час здійснення технічного обслуговування систем протипожежного захисту (далі – СПЗ) виконуються наступні види послуг:</p> <ul style="list-style-type: none">- технічне обслуговування системи пожежної сигналізації (далі за текстом – СПС)- технічне обслуговування системи оповіщення (далі за текстом – СО);- технічне обслуговування системи передачі тривожних сповіщень (далі за текстом – СПТС);- здійснення цілодобового спостереження СПЗ у центрі приймання тривожних сповіщень (далі за текстом – ЦПТС);

- здійснення перевірок з'єднань, в тому числі (у разі необхідності) на стовпах, приміщеннях з висотою стелі понад 5 м.

2.1 Виконавцем розробляється перелік регламентних послуг з технічного обслуговування системи протипожежного захисту та графік надання послуг з технічного обслуговування СПЗ.

2.2 Виконавцем здійснюється підключення СПТС до ЦПТС. Забезпечується передача сигналів пожежної тривоги разом з карткою об'єкта (в разі можливості) до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру територіального органу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (далі - ДСНС).

2.3 У випадку несправності СПЗ Виконавець повідомляє про таку несправність та негайно усуває. Усуває раптові відмови у роботі СПЗ за викликом Замовника, або внаслідок цілодобового спостереження СПЗ у ЦПТС.

3. Вимоги під час виконання послуг.

3.1 Виконавець зобов'язаний виконати послугу для закладів освіти відповідно до дефектних актів.

3.2 Виконавець не має права залучати до виконання послуг субпідрядні організації.

3.3 Виконавець здійснює цілодобове спостереження СПЗ у ЦПТС. Веде «Експлуатаційний журнал».

3.4 Виконавець забезпечує відповідність вимогам правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища.

4. Щомісячно Виконавцем оформлюється Акт приймання-передачі наданих послуг.

5. Якість.

Якість послуг повинна відповідати ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення», умовам інструкцій виробника, інших державних стандартів. Роботи/послуги необхідно здійснювати відповідно до затвердженої проектною документацією, з урахуванням розташування повітропроводів в приміщенні.

6. Гарантія.

Гарантує прийняти всі можливі заходи для забезпечення схоронності переданого Замовником майна і несе відповідальність за упушення, що призвело до втрати чи пошкодження цього майна.

Гарантія щодо якості та надійності проведених послуг з технічного обслуговування СПЗ повинна становити не менше ніж 1 місяць з дати підписання Акт приймання-передачі наданих послуг. Протягом гарантійного терміну виявлені дефекти і несправності усуваються Виконавцем за власний рахунок, при умові дотримання експлуатаційним персоналом Замовника правил технічної експлуатації приладів.

Замовником при розробці тендерної документації враховано об'єктивні територіальні особливості місця виконання умов договору на території міста Зміїв Харківської області відповідно до Указу Президента України від 06.11.2023 № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 08.11.2023 № 3429-ІХ, та наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (зі змінами), згідно з яким Зміївська міська територіальна громада (UA63140030000091352) з 24.02.2022 є територією, на якій ведуться (велися) бойові дії, та зазначена як «Територія можливих бойових дій».

З метою належної організації надання послуг та якісного надання послуг спостереження за станом пожежної сигналізації та технічного обслуговування пожежної сигналізації, ознайомлення з проектною документацією та відповідністю змонтованої системи пожежної сигналізації саме проектній документації на об'єктах Замовника, перед подачею пропозиції Учасником є обов'язковий (в присутності представника Замовника). На підтвердження чого, у складі тендерної пропозиції, Учасник надає Довідку про ознайомлення з проектною документацією та відповідністю змонтованої системи пожежної сигналізації саме проектній документації на об'єктах

Замовника, складеною Замовником за підписом представника Замовника. Направити фахівця Учасника для ознайомлення з проектною документацією та відповідністю змонтованої системи пожежної сигналізації саме проектній документації на об'єктах з метою можливості подальшого якісного надання послуг, необхідно у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00, попередньо узгодивши дату та час ознайомлення з Замовником, шляхом відправлення на його електронну адресу заявки на ознайомлення.

Для підтвердження відповідності технічним вимогам Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати наступні документи, що видані на його ім'я:

1. сканований/і оригінал/и Дозволу або Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (для виконання робіт підвищеної небезпеки – роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра).

2. сканований оригінал Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

3. сканований/і оригінали чинного/их на дату подання тендерних пропозицій виданого органом сертифікації, сертифікату/ів*, що підтверджує/ють відповідність учасника вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) та ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT) в сферах діяльності (стосовно): електромонтажних робіт; послуг, пов'язаних з особистою безпекою; послуг систем безпеки.

4. сканований/і оригінали чинного/их на дату подання тендерних пропозицій виданого органом сертифікації, сертифікату/ів*, що підтверджує відповідність учасника вимогам ISO 45001:2018, IDT (ДСТУ ISO 45001:2019), в сферах діяльності (стосовно): електромонтажних робіт; послуг, пов'язаних з особистою безпекою; послуг систем безпеки.

4. Обґрунтування очікуваної вартості

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.

Таким чином очікувана вартість закупівлі становить 423 096,00 грн